

文件编号: YLJCZ-TE-12-2022-6



222713066041

## 陕西省城市供水水质监测网榆林监测站

# 水质检验报告

报告编号: 2023-W007

样品编号: 2023-W007



样品名称: 出厂水

检验类别: 生活饮用水

委托单位: 榆林高新区水务有限责任公司

报告发送日期: 2023年2月13日



扫描全能王 创建

# 陕西省城市供水水质监测网榆林监测站

## 声明事项

- 1、检验报告无本站公章、无骑缝公章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本站公章无效。
- 2、无审核、签发签字的检验报告无效。检验报告涂改无效。
- 3、本报告共二份，一份由检验机构存档、一份交送检单位。
- 4、检验结果仅对来样负责，未经本监测站同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传；委托方对所提供的产品及其相关信息的真实性负责。
- 5、若对检验报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向本监测站提出，逾期不予受理。不具备复检条件的检验项目不予复核。
- 6、本检验报告仅提供给委托方，本监测站不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地址：陕西省榆林市榆阳区上郡北路 183 号

联系电话：0912-3231203

传真：0912-3231203


邮政编码：719000



# 陕西省城市供水水质监测网榆林监测站

## 检验报告

第 1 页/共 3 页

委托单位	榆林高新区水务有限责任公司		联系电话	13399227227
来样方式	委托检验 (送样)		检验类别	生活饮用水
样品数量	2.5L 塑料桶、250mL 灭菌瓶		样品名称	出厂水
采样日期	2023 年 2 月 6 日		样品状态	适合检验
收样日期	2023 年 2 月 6 日		检验日期	2023.2.6~2023.2.8
报告日期	2023 年 2 月 13 日		样品编号	2023-W007
采样地点	二期 1 号泵		报告编号	2023-W007
检验依据	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)			
检验方法	见检验结果表			
检验结论	<p>依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006), 对委托检验样品进行卫生安全评价。</p> <p>本次委托检验样品所检验项目检验结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。</p>			
备注	本次检验结果仅适用于客户提供的样品。			
编制	景涛	审核	王昕雪	
签发日期	2023. 2. 13			



陕西省城市供水水质监测网榆林监测站  
检验报告

报告编号: 2023-W007

样品编号: 2023-W007

第 2 页/共 3 页

样品名称: 出厂水	接样日期: 2023年2月6日
样品状态: 适合检验	样品类别: 委托检验(送样)
检验项目: 总大肠菌群、耐热大肠菌群等	检验完成日期: 2023年2月8日

## 检 验 结 果

序号	检测项目	检测方法	限值	检测结果	评价
水质常规指标					
微生物指标					
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 (2.3)	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群/(CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2006 (3.2)	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 (4.3)	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数/(CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	100	<1	合格
毒理指标					
5	砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	0.01	<0.0010	合格
6	镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	0.005	<0.0005	合格
7	铬(六价)/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	0.05	<0.004	合格
8	铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	0.01	<0.0025	合格
9	汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	0.001	0.0002	合格
10	硒/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	0.01	<0.0004	合格
11	氰化物/(mg/L)	CJ/T 141-2018 (5.2)	0.05	<0.0020	合格
12	氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	1.0	0.3	合格
13	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	10	0.47	合格
14	三氯甲烷/(mg/L)	GB/T 5750.10-2006 (1)	0.06	0.0208	合格
15	四氯化碳/(mg/L)	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	0.002	<0.0001	合格
感官性状和一般化学指标					
16	色度(铂钴色度单位)	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	15	<5	合格
17	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	1	0.14	合格
18	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	无异臭、异味	无	合格
19	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	无	无	合格
20	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	大于 6.5; 小于 8.5	7.66	合格





陕西省城市供水水质监测网榆林监测站  
检验报告

报告编号: 2023-W007

样品编号: 2023-W007

第3页/共3页

样品名称: 出厂水	接样日期: 2023年2月6日
样品状态: 适合检验	样品类别: 委托检验(送样)
检验项目: 总大肠菌群、耐热大肠菌群等	检验完成日期: 2023年2月8日

## 检验结果

序号	检测项目	检测方法	限值	检测结果	评价
21	铝/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	0.2	0.056	合格
22	铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	0.3	<0.0045	合格
23	锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	0.1	0.0061	合格
24	铜/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	1.0	<0.009	合格
25	锌/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	1.0	<0.001	合格
26	氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	250	15.63	合格
27	硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	250	70.10	合格
28	溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	1000	326	合格
29	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	450	189.4	合格
30	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	3	1.47	合格
31	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	0.002	<0.002	合格
32	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	0.3	<0.10	合格
水质非常规指标					
毒理指标					
33	锑/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (19.1)	0.005	<0.0005	合格
34	硼/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	0.5	0.123	合格
感官性状和一般化学指标					
35	氨氮(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (9.1)	0.5	0.04	合格

以下空白

